

Niederspannungs-Schaltgerätekombination

Anheben nach EN 61439- 1:2011, 10.2.5

Geforderte Beständigkeit: Die Beständigkeit entspricht mindestens dem in EN 61439 erwähnten Prüflauf.

Für das Anheben von Schaltgerätekombinationen in Schrankbauform, können nach Bedarf Transportösen montiert werden. Schranksysteme dürfen ausschliesslich an den dafür vorgesehenen Vorrichtungen an mindestens vier tragenden Elementen angehoben werden. Die Belastung pro Transportöse entspricht max. 200kg. Das Gesamtgewicht eines Einzelschranks darf 800kg nicht überschreiten.

Hersteller	Bieri Elektrotechnik AG
Datum	19.03.2019
Ort	Uetendorf

Firmenstempel



Bieri Elektrotechnik AG
Altelsweg 12, 3661 Uetendorf
Telefon +41 33 222 00 60, Telefax +41 33 222 00 62
www.bieri-elektrotechnik.ch, info@bieri-elektrotechnik.ch

Visum Normenkomitee BEAG EN 61439

