

Niederspannungs-Schaltgerätekombination

Wärmebeständigkeit nach EN 61439- 1: 2011, 10.2.3.1

Geforderte Wärmebeständigkeit: 70° über 168h mit einer Erholung von 96h (alle funktionsrelevanten Anlageteile).

Für die Herstellung unserer Schaltgerätekombinationen werden ausschliesslich Produkte verwendet, welche den Anforderungen dieser Norm entsprechen.

Hersteller	Bieri Elektrotechnik AG
Datum	19.03.2019
Ort	Uetendorf

Firmenstempel



Bieri Elektrotechnik AG
Altelsweg 12, 3661 Uetendorf
Telefon +41 33 222 00 60, Telefax +41 33 222 00 62
www.bieri-elektrotechnik.ch, info@bieri-elektrotechnik.ch

Visum Normenkomitee BEAG EN 61439

  